



Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /М.Ю.Конюхов/
«___» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /А.А.Волченков /
«___» _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Капитальный ремонт на объекте: "Воздушная линия -10кВ ТП-28-п/ст Приморская", (ф-04, Р-23-ТП-41) 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск. Инв.№050002982

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт ВЛ-10кВ от ТП-28-п/ст Приморская (ф.-04, Р-23-ТП41) – г. Приморск – 1600м.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Выполнить схему трассы ВЛ-10кВ, согласовать со всеми заинтересованными организациями, получить ордер на земляные работы.
 - Выполнить демонтаж защищенного провода СИП от опоры №2 до опоры №18 – 910м. линии.
 - Выполнить демонтаж разрядников – 3 шт.
 - Выполнить демонтаж незащищенного провода ВЛ-10кВ от опоры № 17 до КТП 15- 100м. линии
 - Выполнить демонтаж деревянных опор от опоры №2 до опоры №16 и опоры №18 – 16 опор, в т. ч. с подкосом №7 – 1 опора, одностоечных – 15 опор.
 - Выполнить установку ж/б опор СВ-110, с монтажом новых траверс и фурнитуры, L= 11м: одностоечных – 15шт, с подкосом – 1шт.
 - Выполнить монтаж защищенного провода марки СИП-3 1х70мм² от опоры № 17 до КТП 15- 100м. линии, 300м провода
 - Выполнить подвеску демонтированного защищенного провода СИП по вновь установленным опорам – 910м.
 - Выполнить установку разъединителя РЛНД- 10/400 на опору №17/2- 1шт.
 - Выполнить установку РДИП-10-4УХЛ1 на лп. №№1-19,17/1,17/2 – 21шт
 - Выполнить заземление вновь установленных опор. Для заземления применить арматуру либо ее аналог: D 10мм – 147кг., (спуски по опорам и горизонтальные заземления – 238м), D 20 – 316кг., (вертикальный заземлитель-51шт)
 - Выполнить покраску заземляющих спусков.
 - Выполнить нумерацию опор, установить предупреждающие знаки на опорах «Препятствие» (8.22.1, 8.22.2, 8.22.3) – 17шт
 - Вывезти строительный мусор, демонтированные деревянные опоры.
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами,

7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
- 12. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требований законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
 14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
 15. Сроки производства работ – июль 2018 года.
 16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика
 17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
 18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
 19. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «Южный» Попов С.И. тел. 8 (81378) 71-971

Разработал:
Начальник РЭС
«Южный»

 /Попов С.И.

« » 2017г.