



Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /М.Ю.Конюхов/
«___» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /А.А.Волченков /
«___» _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

'Капитальный ремонт на объекте: "Воздушная линия -10кВ фид.375-04 от ЛР № 769 до ТП-251",
188820, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Ольшанники. Инв.№000003141

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт ВЛ-10кВ фид.375-04 от ЛР №769 до ТП-251 – 4009м.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Выполнить схему трассы ВЛ-10кВ, согласовать со всеми заинтересованными организациями, получить ордер на земляные работы.
 - Выполнить демонтаж незащищенного провода от ЛР №769 до ТП251- 560м. линии.
 - Выполнить установку дополнительных деревянных опор класса S L=11м. в пролетах длиной более 60м. – 8шт.
 - Выполнить установку траверс ТМи-101 на вновь установленные деревянные опоры – 8шт.
 - Выполнить подвеску защищенного провода марки СИП 3 1*70мм² от ЛР №769 до ТП 251 по существующим и вновь установленным опорам – 560м. линии
 - Выполнить нумерацию опор, установить при предупреждающий знаки на опорах «Препятствие» (8.22.1, 8.22.2, 8.22.3) – 8шт
 - Вывезти строительный мусор, демонтированный незащищенный провод – сдать на склад филиала.
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами,
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
- 12. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2.Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
14. *Отдельные требования* – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
15. *Сроки производства работ* – **сентябрь 2018 года.**
16. *Снабжение материалами и оборудованием* – материалы подрядчика
17. *Гарантийный срок исполнителя работ* – _____ 36 месяцев _____.
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «Рощинский» Рытов А.В. тел. 8 921 922-95-06

Разработал:
Начальник РЭС
«Рощинский»

_____ Рытов А.В.

« _ » _____ 2017г.