

Лист	Наименование	Примечание
2	Общие данные	
3-10	Пояснительная записка	
11	План трассы ВЛ-0,4 кВ до реконструкции Масштаб 1:1000	
12	План трассы ВЛ-0,4 кВ после реконструкции Масштаб 1:1000	
13-27	Переход через инженерные сооружения	
28	Эскиз заземления опор В/ЛН 0,4 кВ	
29	Устройство ввода в дом проводом СИП 4 2х16 мм ²	
30	Устройство ввода в дом проводом СИП 4 4х16 мм ²	
31	Расчётная схема ВЛ-0,4 кВ	

ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
СБМ(Т)-00-705/2013-ЭС-В0	Ведомость объёмов работ	3 листа
СБМ(Т)-00-705/2013-ЭС-С	Спецификация оборудования	2 листа
СБМ(Т)-00-705/2013-ЭС-П1	Расчётные формулы и коэффициенты	1 лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	<div>Технические решения настоящего комплекта чертежей соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивають безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.</div> <div>Главный инженер проекта</div> <div>Кучина Н.А.</div>

Обозначение	Наименование	Прим.
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
	(изд.1998г с учетом изм. разд.6 и 7(1999г) и разд. 2, глав 2.4,1.7 (10.2003г))	
СПНП 3.01.01-85	Строительные нормы и правила.	
	Организация строительного производства	
СПНП 3.05.06-85	Строительные нормы и правила.	
	Электротехнические устройства.	
СПНП 12-04-2002	Строительные нормы и правила.	
	Безопасность труда в строительстве	
РД 34.20.178	«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ	
	сельскохозяйственного назначения»	
Арх. № 24.0067	Расчётные пролёты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ-0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)	
	ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами	
Арх. 198-10	Двухцепные железобетонные опоры со стойками СВ95 ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами	

						СБМ(Т) 00-705/2013-Гм-ЭС			
						ВЛ-0,4кВ от ТП-16 по пер. Школьный до ул. Кузьмина в з. Гамчина Гамчинского Р-на /Ю			
						ВЛ 0,4кВ от ТП-16 по ул. Кузьмина до ответвления к ж/д в з. Гамчина Гамчинского района /Ю			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Наружные сети электрооборудования			
ГИП		Кучина				Общие данные			
Разработал		Чаусова							
						Склад	Лист	Листов	
						РП	2	1	
						000 "СБМ-2"			