



Участок	Длина, м	Р, кВт	Q, квар	S, кВА	марка кабеля	U, В	R, Ом	X, Ом	U % на уч.	U %, омТП	Zn, Ом	Zm=0, Ом	Iкз 1, А	Iном А	15 кВтКол. вводов на линии	Кол. вводов опоры	коэф ф ициентс учетом количества вводов	мощность одного потребителя	итого	5 кВтКол. вводов на линии	Кол. вводов опоры	коэф ф ициентс учетом количества вводов	мощность одного потребителя	итого	9 кВтКол. вводов на линии	Кол. вводов опоры	коэф ф ициентс учетом количества вводов	мощность одного потребителя	итого
	ТП-16 он.Э	53	87,8	28,9		92,4	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	13,41	4,88	0,91	0,91	0,033	0,033	464,2	140,4	6		0	0,51	45,7	19		1	0,348	33,1	1		0
	он.Э он.4	6	86,8	28,5	91,3	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	1,52	1,78	0,13	1,04	0,004	0,037	4299	138,8	6	0	0,51	45,7	18	2	0,356	32	1	0	1	9		
	он.4 он.5	38	84,5	27,8	88,9	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	9,61	11,29	0,78	1,82	0,024	0,061	2929	135,1	6	0	0,51	45,7	16	2	0,372	29,8	1	1	1	9		
	он.5 он.7	53	72,9	24,0	76,7	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	13,41	15,74	0,94	2,76	0,033	0,095	2023	116,6	6	1	0,51	45,7	14	2	0,388	27,2	0	0	0	0		
	он.7 он.8	26	64,0	21,0	67,4	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	6,58	7,72	0,40	3,16	0,016	0,111	1762	102,3	5	1	0,53	39,8	12	2	0,404	24,2	0	0	0	0		
	он.8 он.9	24	56,1	18,4	59,1	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	6,07	7,13	0,33	3,49	0,015	0,126	1571	89,7	4	0	0,59	35,1	10	1	0,42	21	0	0	0	0		
	он.9 он.10	24	55,0	18,1	57,9	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	6,07	7,13	0,32	3,81	0,015	0,141	1418	87,9	4	2	0,59	35,1	9	1	0,442	19,9	0	0	0	0		
	он.10 он.11	31	41,1	13,5	43,2	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	7,84	9,21	0,31	4,12	0,020	0,161	1260	65,7	2	2	0,75	22,5	8	2	0,464	18,6	0	0	0	0		
	он.11 он.12	32	15,2	5,0	16,0	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	8,10	9,50	0,12	4,24	0,020	0,181	1129	24,4	0	0	0	0	6	2	0,508	15,2	0	0	0	0		
он.12 он.13	38	11,7	3,8	12,3	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	9,61	11,29	0,11	4,34	0,024	0,205	1005	18,7	0	0	0	0	4	2	0,585	11,7	0	0	0	0			
он.13 он.15	50	7,5	2,5	7,9	СИП2 3х95 <sup>1-0,05</sup>	380	12,65	14,85	0,09	4,43	0,032	0,236	879	12,0	0	0	0	0	2	2	0,75	7,5	0	0	0	0			

[illegible]