

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Кабельно-проводниковая продукция ВЛИ-0,4 кВ

1	Провод изолированный самонесущий	СИП-2 3х95+1х95 мм <sup>2</sup>			м	386	1,323	
2	Провод изолированный самонесущий	СИП-4 4х25 мм <sup>2</sup>			м	338	0,389	
3	Провод изолированный самонесущий	СИП-4 2х16 мм <sup>2</sup>			м	167	0,131	
4	Кабель силовой	ВВГ 3х2,5 мм <sup>2</sup>			м	12	0,17	
5	Провод	ПВ3 1х6 мм <sup>2</sup>			м	3	0,07	

Стойки

6	Стойка железобетонная	СВ95-3			шт	14	750	

Материалы для заземления ВЛИ-0,4 кВ

7	Сталь круглая горячекатанная оцинкованная $\phi$ =6мм				кг	44,8	0,40	112 м
8	Сталь круглая горячекатанная $\phi$ =16мм				кг	110,6	1,58	70 м
9	Сталь круглая горячекатанная $\phi$ =10мм				кг	17,248	0,616	28 м
10	Зажим лашечный	ПС1.1			шт.	12	0,12	
11	Заземляющий проводник	ЗП6			шт.	12	0,5	1 м
12	Сварочные электроды $\phi$ 3мм	Э42-А			кз.	1		
13	Наконечник кабельный	ТМ-6			шт.	6		
14	Болт	М6 L25			шт.	6		
15	Гайка	М6			шт.	6		
16	Шайба	М6			шт.	12		

							СБМ(Т)-00-705/2013-ЭС-С			
							ВЛ-0,4кВ от ТП-16 по пер. Школьный до ул. Кузьмина в з. Гатчина Гатчинского р-на /Ю ВЛ 0,4кВ от ТП-16 по ул. Кузьмина до отъезда к ж/д в з. Гатчина Гатчинского района /Ю			
Изм.	Кол.	Лист	№ доп.	Подпись	Дата	Наружные электрические сети				
ГИП		Кучина				Спецификация оборудования				
Разраб.		Чаусова								
						Сметы	Лист	Листов		
						РП	1	2		
						000 "СБМ-2"				