


Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
«___» 2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайцев С.А./
«___» 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудования « КТПН-111 », инв. № 000001091 г. Кировск

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – КТП.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Произвести замену корпуса КТП 400 кВА – 1 шт.
 - 5.2. Выполнить замену фундаментных блоков ФБС 24-4-6 – 2 шт.
 - 5.3. Выполнить замену плит перекрытий ПТ42812 – 2 шт.
 - 5.4. Произвести монтаж ограждения КТП с установкой калитки – 24м.
 - 5.5. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
 - 5.6. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»
5. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ* сентябрь 2018 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика* : Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»




/Двадцатова Т.А./

«___» 2017 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайцев С.А./
2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудования КТП-105», инв. № 000001051. **г. Кировск**

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – КТП.
5. Объем работ в физических показателях:
 - 5.1. Произвести замену корпуса КТП – 1шт.
 - 5.2. Выполнить замену фундаментных блоков – 4шт.
 - 5.3. Выполнить замену плиты перекрытия 1200х4000 – 3шт.
 - 5.4. Замена ввода на стороне ВН кабелем АСБ 3х120 – 35м.
 - в траншее – 20м.
 - по готовым конструкциям – 15м.
 - 5.5. Произвести монтаж концевых муфт ЗКНТп -10 70/120 – 2шт.
 - 5.6. Произвести монтаж ограждения КТП с установкой калитки – 24м.
 - 5.7. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
 - 5.8. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчика – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – _____.
16. Сроки производства работ сентябрь 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»



/Двадцатова Т.А./
«___» _____ 2017 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайцев С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Оборудование «ТП-11 г. Шлиссельбург» инв. № 220000148

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – **капитальный ремонт**
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Замена оборудования ТП-11
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 Выполнить замену старых ячеек на ячейки одностороннего обслуживания КСО-393 с ВНА 630 А – 4 шт. (2 линейные, 2 трансформаторные).
 - 5.2 Выполнить замену концевой муфты на муфту ЗКВТПн -10-70-120 – 1 шт.
 - 5.3 Выполнить передачу демонтированного материала на склад заказчика.
 - 5.4 После окончания работ произвести ПНР.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Организация заказчика* – АО «ЛОЭСК»
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 12.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.
14. *Отдельные требования* – _____
15. *Сроки производства работ:* **июнь 2018 г.**
16. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика.
17. *Гарантийный срок исполнителя работ* – **36 месяцев**
18. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика:* Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»
тел.8(81362)20828

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двадцатова Т.А./

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайн С.А. /
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудования ТП-108», инв.№ 000001088. г. Кировск

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____
4. Основные технико-экономические показатели объекта – КТП.
5. Объем работ в физических показателях:
 - 5.1. Произвести замену корпуса КТП-ТК 400/10/0,4 – 1шт.
 - 5.2. Выполнить замену фундаментных блоков ФБС 24-6-6 – 2шт.
 - 5.3. Выполнить замену плиты перекрытия ПТ42812 – 2шт.
 - 5.4. Произвести монтаж ограждения КТП с установкой калитки – 20м.
 - 5.5. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
 - 5.6. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – _____
16. Сроки производства работ июль 2018 г.
17. снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика : Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. /

«_____» _____ 2017 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудования «КТПН-110», инв.№ 000001090.г. Кировск

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – КТП.
5. Объем работ в физических показателях:
 - 5.1. Произвести замену корпуса КТП-ТК 400/10/0,4 – 1шт.
 - 5.2. Выполнить замену фундаментных блоков ФБС 24-6-6 – 2шт.
 - 5.3. Выполнить замену плиты перекрытия ПТ42812 – 2шт.
 - 5.4. Произвести монтаж ограждения КТП с установкой калитки – 24м.
 - 5.5. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
 - 5.6. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчика – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – _____.
16. Сроки производства работ сентябрь 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»



/Двадцатова Т.А./

«___» _____ 2017 г.