

Акционерное общество
«Ленинградская областная электросетевая компания»
(АО «ЛОЭСК»)

«Утверждаю»

Главный инженер  А.Ю.Горохов

« » _____ 2018г.

Техническое задание на проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования передвижных электротехнических лабораторий.

1. Провести работы в период с 23.07 по 18.08.2018г.;

2. В ходе проведения ТО (технического обслуживания) необходимо:

- Произвести демонтаж всех блоков и узлов в высоковольтном отсеке;
- Произвести замену контактов в блоке высоковольтных коммутаторов;
- Провести осмотр и замену наконечников высоковольтных кабелей;
- Провести наладку высоковольтных коммутаторов;
- В блоке генератора высоковольтных импульсов проверить состояние высоковольтных конденсаторов (при необходимости заменить);
- Провести ревизию диодной линейки на предмет исправности диодов и отсутствия механических повреждений;
- Проверить целостность монтажа внутренней коммутации лаборатории;
- Проверить работу МПУ-3 совместно с высоковольтным трансформатором;
- Произвести проверку работы лаборатории во всех режимах с использованием имитатора повреждений на КЛ;
- Заменить сильфоны в отсеке автономных источников питания лаборатории;
- Продлить гарантийный период на 12(двенадцать) месяцев на все оборудование электролаборатории.

Подготовил:

Нач. ЭТЛ



Ю.В.Стауне