

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
для заказа ПТК «ТОРАЗ»
Лист 1 из 1 листов

Получатель: _____
Почтовый адрес: _____ Факс: _____ e-mail: _____
Телефон: _____
Ф.И.О. контактного лица: _____

Наименование объекта и его адрес	РТП - 6 кВ в г. Гатчина ЛО
Номер учета КСО по плану	24 20
Номер схемы учета по сети КСО	11.5 10.2
Назначение присоединения или ячейки по схеме (авт. отходящая линия, ЛП, ТСН, СН и т.д.)	Отходящая линия
Устройства телемеханики в ящиках КСО	ТОРАЗ НВДЗ-RTU7
Телемеханика ТУ (с модулем ТОРАЗ НВДЗ-RTU7)	RTU7
Положение ЦП "желочен"	Да
Положение ЦП "отключен"	Да
Положение ЗР ЦП "желочен"	Да
Положение ЗР ЦП "отключен"	Да
Положение ЛР "желочен"	Да
Положение ЛР "отключен"	Да
Положение ЗР ЛР "желочен"	Да
Положение ЗР ЛР "отключен"	Да
Положение ВВ "желочен"	Да
Положение ВВ "отключен"	Да
Положение ВН "желочен"	Да
Положение ВН "отключен"	Да
Положение ЗР ВН "желочен"	Да
Положение ЗР ВН "отключен"	Да
Положение ЗР саван "желочен"	Да
Положение ЗР саван "отключен"	Да
Вводная ТУ (положение ВВ "ист.")	Да
"Земля" на секции шин	Да
Отсутствие напряжения на секции шин	Да
Положение автоматов питания	Да
Положение цепи защиты от	Да
Неисправности КЭМ	Да
Срабатывание КЭМ на отключение по АВР	Да
Телемеханика ТУ (с модулем ТОРАЗ НВДЗ-RTU7)	RTU7
Включить ВВ	Да
Отключить ВВ	Да
Телемеханика ТУ (с модулем ТОРАЗ НВДЗ-RTU7)	RTU7
Фазный ток Ia	Да
Фазный ток Ib	Да
Фазный ток Ic	Да
Ток Io	Да
Мефазное напряжение Uab	Да
Мефазное напряжение Ubc	Да
Мефазное напряжение Uca	Да
Напряжение Ua	Да
Напряжение Ub	Да
Напряжение Uc	Да
Напряжение Uo	Да
Активная мощность по сумме фаз P	Да
Реактивная мощность по сумме фаз Q	Да
Полная мощность по сумме фаз S	Да
Коэффициент мощности Cos φ	Да
Дополнительные телемеханические функции ТОРАЗ НВДЗ-RTU7	Да
Тестирование от ЦП ЦП	Да
Тестирование от ЦП ЦП	Да
Тестирование от ЦП ЦП	Да
Освоение линии связи	Да
Регистрация линии связи	Да
Дополнительные требования	Да

1. Прибыль/убыток на диспетчерский пункт должен осуществляться в режиме: МЭК 60870-5-104.
2. Оборудование для организации каналов связи не должно быть совместимо с УСПД.

Дополнительные требования

Согл. Личные А.В.

СОГЛАСОВАНО
Фирма АО - ЛОЗСК
«Южная электросети»

26.05.2018
Главный инженер

016-2018-ЭС.РП-01.3

«2 БКП-6/12, № 8 район улицы Халдеев в г. Гатчина ЛО»
«М-608 от РТП-6 до присоединения 2БКП-6/12-40 в г. Гатчина ЛО»
«М-608 от РТП-6 до присоединения 2БКП-6/12-40 в г. Гатчина ЛО»
«М-608 от РТП-6 до присоединения 2БКП-6/12-40 в г. Гатчина ЛО»
«М-608 от РТП-6 до присоединения 2БКП-6/12-40 в г. Гатчина ЛО»

Электротехническая часть

Опросный лист для заказа системы телемеханики

000 "КПР"

Формат А3