



Акционерное Общество

«Ленинградская областная электросетевая компания»

197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А., тел.: 334 47 47, факс: 334 47 48, e-mail: corp@loesk.ru; www.loesk.ru

Разъяснения открытого запроса предложений №31807339502 на поставку глубинно-модульных стержневых заземлителей «ШИП» для нужд филиалов АО «ЛОЭСК» в 2019 году.

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1.	<p>Согласно Техническому заданию комплект 2 обозначается как «Глубинно-модульный стержневой заземлитель ШИП-20/1,2», где 20 – глубина погружения (м), 1,2 – длина стржня заземления (м). При делении 20 м на 1,2 м получается 17 стержней. Однако, в Техническом Задании в комплект 2 входят 7 стержней заземления. Прошу уточнить окончательный состав комплекта 2.</p>	<p>В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: Обозначение комплекта 1 - «Глубинный модульно-стержневой заземлитель ШИП-20,4/1,2». В состав комплекта входят 17 стержней заземления. Глубина погружения – 20,4 м. Обозначение комплекта 2 – «Глубинный модульно-стержневой заземлитель ШИП-8,4/1,2». В состав комплекта входят 7 стержней заземления. Глубина погружения – 8,4 м.</p>