

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /  
« 15 » 02 2018г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /  
« 19 » 02 2018г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту  
(наименование работ)

**«Здание ТП- 41 ул.Соборная.д.21а инв. № 100000092,  
Ленинградская область, Гатчина ул. Соборная 21А»**  
(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта Трансформаторная подстанция №41, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 60,4 кв.м.
5. Объем работ в физических показателях – разборка старой и устройство новой отмостки – 37м2, огрунтовка и покраска пола -45м2, покраска стен -70м2, покраска потолка -26м2, покраска стен снаружи ТП- 123м2, наружную версту кирпичной кладки стен в нижнем сечении очистить от плесневых, образований, обработать антисептиком и специальным гидрофобизирующим раствором -18 м2, бетонирование порога -1м2, демонтаж кирпичных перегородок в РУ-6 кВ СШ-1 -15м2, замена дверей в камере Т-1 (200\*190 см)-1шт, покраска дверей с двух сторон -20м2.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2019 г.)

**июнь**
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Матросов Дмитрий Васильевич – мастер участка Гатчина, тел. 8-931-983-49-84.

Разработал:

Мастер участка Гатчина

 / Матросов Д.В. /  
« 15 » 02 2018г.