

Согласовано.

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /
« 02 » 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /
« 11 » 2018 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«Здание ТП-5 инв. № 100000368»

Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Красная, д. 30, корп. 11»
(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта: Трансформаторная подстанция ТП-5. Нежилое. Площадь – 41,0 кв.м. Этажность – 1
5. Объем работ в физических показателях – замена деревянных дверных полотен (двухстворчатая 235x170, одностворчатая 245x100, двухстворчатая 330x155), ремонт порогов в РУ-10, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра Т-1 и Т-2 (3,5м²), покраска пола в 2 слоя в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра Т-1 и Т-2 (41,5м²), покраска потолка в 2 слоя РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра Т-1 и Т-2 (41,5м²), грунтовка и покраска стен в 2 слоя в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра Т-1 и Т-2 (165м²), устранение дефектов кладки наружной стороны стен (1,2м²), разборка старой и устройство новой отмостки (36м²), покраска вентрешеток, яч. тр-ра Т-1 и Т-2 (4м²), устранение дефектов сетки решеток яч. тр-ра Т-1 и Т-2 (4м²), ремонт пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра (41,5м²), вывоз строительного мусора.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требований законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2019 г) июль 2019
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.

Разработал:

Мастер участка п.Сиверский

 / Тимофеев С.А. /
« 11 » 2018 г.