

Согласовано:
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /
«16» 02 2018г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Саловников Ю.А. /
«19» 02 2018г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«ТП-14» пгт. Вырица инв. № 100000282.


Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Ушаковская, д.5
(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта
5. Нежилое здание (Трансформаторная подстанция ТП-14), назначение: Трансформаторная подстанция ТП-14, назначение: нежилое, площадь 43,7 кв.м, количество этажей: 2
6. Объем работ в физических показателях
разборка старой и устройство новой отмостки ТП – 39 м²,
замена существующих проемов дверных и воротных – 26,25 м.кв.,
установка металлических дверных блоков в готовые проемы – 26,25 м.кв.,
окраска дверей в 2 слоя – 52,5 м.кв.,
окрашивание поверхностей стен, с расчисткой старой краски – 472 м.кв.,
окрашивание поверхностей потолков, с расчисткой старой краски – 48,7 м.кв.,
окраска пола- 48,7 м.кв.,
окрашивание вентрешеток с подготовкой – 7,6 м.кв.,
штукатурка и покраска фасадов – 472 м.кв.,
штукатурка и покраска стен РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, отсека Т– 118 м.кв.,
ремонт порогов – 4,8 м.кв.,
замена кровли-48 м.кв.,
7. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
9. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2019 г.)
май 2019 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты:* Федоров Глеб Владимирович – мастер участка Вырица, тел. 8-952-24161-31.

Разработал:

Мастер участка Вырица

 /Федоров Г.В./
«14» 02 2018г.