

«23» 03 / Козлов И.А. /
2018 г.

«23» 03 / Садовников Ю.А. /
2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«Здание ТП-6 инв. № 100000453

Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Коммунар

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта: Трансформаторная подстанция ТП-6. Нежилое. Площадь – 64,9 кв.м. Этажность - 1
5. Объем работ в физических показателях – Замена деревянных дверных полотен РУ-04 кВ, с коробкой (220 х 100), РУ- 6 кВ (326х(75+72)), ТР-1 (230х(107+109)) на металлические с установкой дверных приборов, с проушинами для навесного замка; демонтаж разрушенного основания, установка опалубки, монтаж армирующей сетки, бетонирование (заливка бетоном) пола РУ-04 13,5 м², РУ-6 кВ, в камере Т-1; разборка старой и устройство новой отмостки ТП – 33,2 м²; очистка вентиляционных решеток от коррозии и краски с последующей окраской с двух сторон в 2 слоя - 13 м², грунтование и покраска стен внутри ТП в 2 слоя – 129 м², покраска потолка внутри ТП в 2 слоя, с расчисткой старой краски – 51 м², покраска пола в 2 слоя – 64,9 м² вывоз строительного мусора.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчика – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2019 г.) август
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Станецкий А.А. мастер участка по эксплуатации электрических сетей г. Коммунар т. 8-81371-64-310, 8-812-460-10-18.

Разработал:

Мастер участка г.Коммунар
филиала АО «ЛОЭСК» «Южные
электросети»

/Станецкий А.А. /

22.03.2018г.