



Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /
« 13 » 08 2018г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /
« 19 » 08 2018г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«Здание ТП-49 инв. № 100000098,

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Гречишкина, д.15»

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта Трансформаторная подстанция ТП-49, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 45,2 кв.м,
5. Объем работ в физических показателях – замена деревянных входных дверей на металлические в РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, Тр-1, Тр-2 (100*230 см, 170*320 см, 170*240 см, 170*240 см) - 4 шт.; выполнить бетонирование порогов в РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, Тр-1, Тр-2 – 2,4 кв.м.; выполнить разборку старой и устройство новой отмостки вокруг ТП – 31,6 кв.м.; выполнить оштукатуривание дверного проёма Тр-2 -1,9 кв.м., покраска и оштукатуривание стен снаружи ТП – 125,6 кв.м, покраска и огрунтовка перед покраской пола в РУ-6 кВ, Т-1, Т-2, РУ-0,4 кВ – 45 кв.м, наружную версту кирпичной кладки стен в нижнем сечении очистить от плесневых образований, обработать антисептиком и специальным гидрофобизирующим раствором – 15 кв.м.;
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2019 г.) май 2019 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Матросов Дмитрий Васильевич – мастер участка Гатчина, тел. 8-931-983-49-84.

Разработал:

Мастер участка Гатчина

 /Матросов Д.В./
« 15 » 08 2018г.