

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

/Корниенко Д.Е./

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

/Герасимов М.М. /

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 180000289

«Здание ТП-61 г. Сланцы – ремонт строительной части»


1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта –
  - 4.1 Площадь строения - 32,5 м<sup>2</sup>
  - 4.2 Фундамент – бетонный с кирпичным цоколем;
  - 4.3 Стены – кирпичные;
  - 4.4 Перегородки – кирпичные;
  - 4.5 Крыша – совмещенная, рулонная
  - 4.6 Полы – бетонные;
  - 4.7 Двери - металлические
5. Объем работ в физических показателях-
  - 5.1 Грунтовка, покраска дверей РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, камеры трансформатора, вентиляционных решеток, – 32,0 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Бетонирования пола в камере трансформатора - 6 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Покраска полов в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, в камере трансформатора – 16 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.5 Подготовка исполнительной документации.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с типовыми проектами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – нет.
16. Сроки производства работ (июнь 2019 г.)
17. Снабжение материалами и оборудованием – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электрические сети»

 / Яковлева Е.А./



**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 /Корниенко Д.Е./

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 /Герасимов М.М. /

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 180000273**


**«Здание ТП-34 г. Сланцы – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Площадь строения - 28 м<sup>2</sup>
  - 4.2 Фундамент – бетонный с кирпичным цоколем;
  - 4.3 Стены – шлакоблочные;
  - 4.4 Перегородки – кирпичные;
  - 4.5 Крыша - шифер
  - 4.6 Полы – бетонные;
  - 4.7 Двери - металлические
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 Грунтовка, покраска дверей, вентиляционных решеток здания ТП – 32 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Грунтовка, покраска полов – 16 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт штукатурки, окраска стен внутри и снаружи здания ТП, ремонт и покраска цокольной части – 220 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт (бетонирование) порогов – 1 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Бетонирование пола в камере трансформатора – 6 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Ремонт дверных проемов (отслоение штукатурки) – 6,5 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.8 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (июнь 2019г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 / Кириллова Т.И./



Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Корниенко Д.Е./

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Герасимов М.М./

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 180000234

«Здание ТП-111 г. Сланцы – ремонт строительной части»


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4 - площадь строения – 52,4 м<sup>2</sup>
  - фундамент – бетонный
  - стены – кирпичные
  - перегородки – кирпичные
  - кровля – рулонная
  - полы – бетонная стяжка
  - двери – металлические
5. *Объем работ в физических показателях*:
  - 5.1 Покраска, грунтовка дверей здания ТП, вентиляционных решеток – 48 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Покраска полов – 34 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Покраска, грунтовка трубостоек – 4м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Закрепление оттяжки – 1 шт;
  - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.6 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май 2019г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электросети»

 / Кириллова Т.И./



**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Корниенко Д.Е./

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Герасимов М.М./

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

инв. 180000225


**«Здание ТП-102 г. Сланцы – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4 - площадь строения – 51,8 м<sup>2</sup>
  - фундамент – бетонный с кирпичным цоколем
  - стены – кирпичные
  - перегородки – кирпичные
  - кровля – рулонная
  - полы – бетонная стяжка
  - двери – деревянные, металлические
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 Замена деревянной двери РУ-0,4кВ на металлическую с коробкой одностворчатую – 1 шт;
  - 5.2 Грунтовка и покраска дверей, вентиляционных решеток – 24,8 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Покраска полов – 20 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.5 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май 2019г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 / Кириллова Т.И./





Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Корниенко Д.Е./

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Герасимов М.М./

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 180000439


«Здание ТП-93 г. Сланцы – ремонт строительной части»

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4 - площадь строения – 30,5 м<sup>2</sup>
  - фундамент – бетонный
  - стены – кирпичные
  - перегородки – кирпичные
  - кровля – рулонная
  - полы – бетонная стяжка
  - двери - деревянные
5. *Объем работ в физических показателях*-
  - 5.1 Замена деревянных дверей на металлические двухстворчатые в РУ-6кВ, в камере трансформатора – 2 шт. (1500х2550, 1700х2500)
  - 5.2 Покраска дверей, вентиляционных решеток – 7 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Покраска полов в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, камере трансформатора – 17 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт вентиляционной решетки – 1 шт;
  - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.6 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (июль 2019г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 / Кириллова Т.И./



**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

/Корниенко Д.Е./

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

/Герасимов М.М./

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

инв. 180000243

**«Здание ТП-75 г. Сланцы – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4 Капитальный ремонт здания ТП-75 г. Сланцы инв.№080000243
  - 5 *Объем работ в физических показателях*-
    - 5.1 Замена деревянных дверей на металлические с коробкой:
      - одностворчатая 1000х2550 – 1 шт.
      - двухстворчатая 1500х2550 – 1 шт.
      - двухстворчатая 21560х2300 – 2шт.
    - 5.2 Покраска полов – 26 м<sup>2</sup>;
    - 5.3 Заделка и штукатурка трещин стен здания ТП ;
    - 5.4 Грунтовка и покраска вентиляционных решеток – 24 м<sup>2</sup>;
    - 5.5 Закрывать кабельный канал в РУ-6кВ листовой сталью 2мм – 0,7 м<sup>2</sup>;
    - 5.6 Покраска противопожарного ящика для песка – 2 м<sup>2</sup>;
    - 5.7 Покраска барьера в камере трансформатора - 1 м<sup>2</sup>
    - 5.8 Вывоз мусора с территории подстанции;
    - 5.9 Подготовка исполнительной документации.
  - 6 *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 7 *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 8 *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
  9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
  10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
  12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
  13. **Требования к подрядной организации:**
    - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
    - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
  14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
  15. *Отдельные требования* – нет.
  16. *Сроки производства работ* (май 2019г.)
  17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электросети»  / Кириллова Т.И./



**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 /Корниенко Д.Е./

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 /Герасимов М.М. /

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

инв. 180000455


**«Здание ТП-67 г. Сланцы– ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Площадь строения - 33,8 м<sup>2</sup>
  - 4.2 Фундамент – бетонный с кирпичным цоколем;
  - 4.3 Стены – кирпичные;
  - 4.4 Перегородки – кирпичные;
  - 4.5 Крыша – совмещенная, рулонная
  - 4.6 Полы – бетонные;
  - 4.7 Двери – деревянные, обшитые металлом
5. *Объем работ в физических показателях*
  - 5.1 Замена деревянных дверей на металлические с коробкой
    - одностворчатая 1000х2100 – 1 шт;
    - двухстворчатая 1500х2400 – 1 шт;
    - двухстворчатая 2200х1900 – 1 шт;
  - 5.2 Покрытие полов – 20 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Грунтовка и покраска вентиляционных решеток – 9 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Зачистка стен от плесени, обработка противогрибковым составом (2х раз. покрытие) – 25м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.6 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (июнь 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электрические сети»

 / Яковлева Е.А./



**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Корниенко Д.Е./

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Герасимов М.М./

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**19-2-08-2-07-00-2-0025**

**инв. 180000456**

**«Здание ТП-66 г. Сланцы – ремонт строительной части»**


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Площадь строения - 46,6 м<sup>2</sup>
  - 4.2 Фундамент – бетонный с кирпичным цоколем;
  - 4.3 Стены – кирпичные;
  - 4.4 Перегородки – кирпичные;
  - 4.5 Крыша – совмещенная, рулонная
  - 4.6 Полы – бетонные;
  - 4.7 Двери – деревянные, обшитые металлом.
5. *Объем работ в физических показателях*:
  - 5.1 Замена деревянных дверей на металлические с коробкой:
    - одностворчатая 1000х2550 - 2шт,
    - двухстворчатые 2050х2250 – 2шт;
  - 5.2 Покраска полов – 30 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт вентиляционных решеток – 6 шт.;
  - 5.4 Закрыть стальным листом кабельный канал в РУ-6кВ - 0,25 м<sup>2</sup> ;
  - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.6 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (июнь 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электрические сети»

 / Яковлева Е.А./





Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

/Корниенко Д.Е./

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

/Герасимов М.М./

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

19-2-08-2-07-00-2-0018

инв. 180000458

«Здание ТП-64 г. Сланцы – ремонт строительной части»


1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта –
  - 4.1 Площадь строения - 29,7 м<sup>2</sup>
  - 4.2 Фундамент – бетонный;
  - 4.3 Стены – кирпичные;
  - 4.4 Перегородки – кирпичные;
  - 4.5 Крыша – рулонная
  - 4.6 Полы – бетонная стяжка;
  - 4.7 Двери - металлические
5. Объем работ в физических показателях-
  - 5.1 Обработка цокольной части здания ТП водоотталкивающим составом – 9 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт (бетонирование) порога в РУ-0,4кВ - 0,25 м<sup>3</sup>;
  - 5.3 Заделка отверстия (штукатурка) между рамой двери в РУ-6кВ и стеной здания ТП - 0,5 м<sup>3</sup>;
  - 5.4 Покраска, грунтовка дверей здания ТП и вентиляционных решеток – 35,0 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Покраска полов – 22 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Покрытие кабельного канала в РУ-0,4кВ стальным листом - 0,63 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.8 Подготовка исполнительной документации.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с типовыми проектами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – нет.
16. Сроки производства работ (июнь 2019 г.)
17. Снабжение материалами и оборудованием – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электрические сети»

 / Яковлева Е.А./



Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Корниенко Д.Е./

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Герасимов М.М./

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

19-2-08-2-07-00-2-0017

инв.180000291

«Здание ТП-62 г. Сланцы – ремонт строительной части»

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта –
  - 4.1 Площадь строения – 32,8 м<sup>2</sup>
  - 4.2 Фундамент – бетонный;
  - 4.3 Стены – кирпичные;
  - 4.4 Перегородки – кирпичные;
  - 4.5 Крыша – рулонная
  - 4.6 Полы – бетонные;
  - 4.7 Двери – металлические
5. Объем работ в физических показателях:
  - 5.1 Ремонт вентиляционной решетки – 1 шт;
  - 5.2 Грунтовка, покраска, дверей здания ТП и вентиляционных решеток – 32,0 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Покраска полов – 16 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт (бетонирование) порогов – 0,3 м<sup>3</sup>;
  - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.6 Подготовка исполнительной документации.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с типовыми проектами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – нет.
16. Сроки производства работ (июнь 2019 г.)
17. Снабжение материалами и оборудованием – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электрические сети»

 / Яковлева Е.А./



**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Корниенко Д.Е./

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_/Герасимов М.М./

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**19-2-08-2-00-2-0019**

**инв. 180000252**


**«Здание ТП-1369 г. Сланцы – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4 - площадь строения – 20,2 м<sup>2</sup>
  - число этажей - 2
  - фундамент – бетонный
  - стены – кирпичные
  - перегородки – кирпичные
  - кровля – рулонная
  - полы – бетонные
  - двери – деревянно-металлические
5. *Объем работ в физических показателях*:
  - 5.1 Покраска, грунтовка дверей здания ТП, вентиляционных решеток – 31 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Покраска полов – 20 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Замена деревянной двери с коробкой в РУ-6кВ на металлическую двухстворчатую (1500x2400) – 1 шт.;
  - 5.4 Покраска лестницы и площадки к РУ-6кВ (второй этаж) – 9 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Обработка цокольной части здания ТП водоотталкивающим составом – 7 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.7 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май 2019г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 / Кириллова Т.И./

