

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

/Дубровский Д.С./

«___» _____ 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

/Зайц С.А./

«___» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

ВЛ-6 кВ от ПС-Ладога ф.207 Кировск Инв.№ 000000820

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт
2. Особые условия работ – нет/населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
3. Основные технико-экономические показатели объекта – ВЛ-6кВ от ПС-Ладога ф.207
4. Объем работ в физических показателях:

Выполнить вырубку деревьев и кустарника в охранной зоне ВЛ-6 кВ, от оп. № 5 до оп. №32:

- 4.1. кустарника, общей площадью – **15 000 м2**. (редкая поросль – 2 100 м2
средняя поросль – 7 500 м2, густая поросль – 5 400 м2)
 - 4.2. деревьев твердых пород, диаметром более 32 см – общее количество – 40 шт.
 - 4.3. деревьев мягких пород, диаметром более 32 см – общее количество – 11 шт.
 - 4.4. деревьев твердых пород, диаметром до 16 см – общее количество деревьев – 97 шт.
 - 4.5. деревьев мягких пород, диаметром до 16 см – общее количество деревьев – 112 шт.
 - 4.6. деревьев твердых пород, диаметром до 20 см – общее количество деревьев – 78 шт.
 - 4.7. деревьев мягких пород, диаметром до 20 см – общее количество деревьев – 168 шт.
 - 4.8. деревьев твердых пород, диаметром до 24 см – общее количество деревьев – 46 шт.
 - 4.9. деревьев мягких пород, диаметром до 24 см – общее количество деревьев – 44 шт.
 - 4.10. деревьев твердых пород, диаметром до 28 см – общее количество деревьев – 31 шт.
 - 4.11. деревьев мягких пород, диаметром до 28 см – общее количество деревьев – 42 шт.
 - 4.12. деревьев твердых пород, диаметром до 32 см – общее количество деревьев – 40 шт.
 - 4.13. деревьев мягких пород, диаметром до 32 см – общее количество деревьев – 5 шт.
- общее количество деревьев – **663** дерева.
 - 4.14. осуществить выправку опор линии электропередач – общее количество – 7 шт.
 - 4.15. Производство земляных работ и получение разрешительных документов согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
 - 4.16. Обеспечить вывоз нарубленных остатков с объекта.
5. Обеспечить вывоз и утилизацию спиленных деревьев и кустарника с объекта.
 6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
 7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
 8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
 10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
 11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
 13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 14. Сметы СМР выполнены в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
 15. Отдельные требования – _____
 16. Сроки производства работ – сентябрь 2019 года.
 17. снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
 18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика : Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А.. /

« ____ » _____ 2018 г.