

Согласовано:

Главный инженер филиала
АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические
сети»

Д.С. Дубровский

«___» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

С.А. Зайц

«___» _____ 2018 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
ВЛ-10 кВ (ПС-729-04) п. Павлово инв.№ 000000812;

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – участок ВЛ-10кВ ПС 729-04–534м.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Выполнить замену ж/б опор – (5 шт. одностоечных, 3 шт. с одним подкосом, 1 шт. с двумя подкосами) с применением стоек СВ-110 – 14шт.,
 - 5.2. Выполнить установку дополнительных ж/б опор – (2 шт. одностоечных) с применением стоек СВ-110 – 2шт.,
 - 5.3. На переходе трассы 41К-121 (Санкт-Петербург-Кировск) выполнить замену ж/б опор – (1шт. одностоечных, 1-шт. с подкосом) с применением стоек СНВ 7-13 – 3 шт.;
 - 5.4. Произвести демонтаж неизолированного провода ≈ 1900 м.
 - 5.5. Выполнить установку траверс.
 - 5.6. Произвести монтаж провода СИПЗ 1х50 – 1900 м.
 - 5.7. Произвести монтаж изоляторов фарфоровых штыревых SDI-37 – 39 шт., изолятора натяжного стеклянного SH-193 – 24 шт.
 - 5.8. Произвести расчистку трассы от деревьев – 100 м.
 - 5.9. Выполнить монтаж разрядников РДИП-10-4УХЛ1 – 13 шт.
 - 5.10. Выполнить демонтаж разъединителей РЛНД-10 – 1шт.
 - 5.11. Выполнить монтаж разъединителей РЛК-16-10.IV/400УХЛ1 – 1 шт.
 - 5.12. Выполнить монтаж контуров заземлений опор – 13 шт.
 - 5.13. Выполнить обновление нумерации опор – 13 шт.
 - 5.14. Выполнить ПНР.
 - 5.15. Производство земляных работ согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
 - 5.16. Выполнить передачу демонтированного материала на склад заказчика.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования:*
 - 15.1. Обязательная уборка зоны производства работ от мусора по окончании работ.
16. *Сроки производства работ:* июль 2019 г.

17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядная организация.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика* : Двадцатова Т.А. – заместитель главного инженера начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

 /Т.А. Двадцатова/
« » 2018г.