



Акционерное Общество

«Ленинградская областная электросетевая компания»

197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А., тел.: 334 47 47, факс: 334 47 48, e-mail: corp@loesk.ru; www.loesk.ru

**Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме №31907800141
поставку материалов для нужд филиалов АО «ЛОЭСК» в 2019-2021 г. (Н/В
аппаратура)**

| № п/п | Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений | Разъяснения |
|----------|---|---|
| 1. | Уважаемый Заказчик! Просим уточнить по позиции №80 из технического задания Выключатель авт. AB2M10C-55-41-УХЛЗ 1000А Контактор или эквивалент, какой тип привода автоматического выключателя вам необходим – ручной или электромагнитный. В зависимости от типа привода, цена продукции существенно отличается. | В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: Для выключателя авт. AB2M10C-55-41-УХЛЗ 1000А Контактор или эквивалент необходим электромагнитный тип привода. |