

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: АО «ЛОЭСК»

Дата

Должность

Ф.И.О

Подпись

м.п.

БЛАНК ЗАКАЗА 2БКТП-10/0,4кВ

Наименование объекта и адрес установки БКТП		2БКТП-10/0,4кВ Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Красных военлетов					
Количество блоков БКТП		1	2	3	4		
Тип БКТП		тупиковая		проходная		узловая	
Наличие трансформатора		да					
Тип трансформатора		масляный		сухой		нет	
марка: ТМГ11		марка:					
Мощность и группа соединения силового трансформатора, кВА		1600	1250	1000	630	400	другая
Напряжение на стороне ВН трансформатора		6		10		20	
Вариант схемы		согласно типового альбома		вариант Заказчика			
Вариант компоновки		вариант Заказчика					
Вариант блокировки		вариант Заказчика					
Наличие АВР		да				нет	
		на стороне ВН		на стороне НН			
Исполнение ввода на стороне ВН		воздушно-кабельный (ввод через мачту)			кабельный		
Марка и сечение кабеля на стороне ВН (не более 300 мм2)		АСБ-10 3х240					
Тип РУ-0,4 кВ		на предохранителях			на автоматах		
Тип выключателя на стороне НН		ARS	другой: РПС/ПН2		тип авт. выкл. ВА50-45 ДМХ габарит "0" с МРТ про GF+		
Количество фидеров на стороне НН		6шт.					
Учет активной энергии, Р		да				нет	
Учет реактивной энергии, Р		да				нет	
Тип счетчиков		Меркурий 234 ART-03 Р (ART-02 Р)				нет	
Тип трансформаторов тока		ТШЛ-0,66-III-Э			другой:		
Номинальный ток трансформаторов тока		2500/5	2000/5	1500/5	1000/5	600/5	3000/5
Высота объемного приемка, мм		870			1920		
Исполнение строительной части (Москва, Санкт-Петербург, Региональный, Южный, Северный)		г. Санкт-Петербург					

Схемы и компоновки (подписанные и заверенные печатью Заказчика) прилагаются.

Трещин А.В.
24.04.2019г.

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК ГРЭС

ВЕСЕЛОВ К.В.
120419

СОГЛАСОВАНО
филиал АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
19.04.2019
Главный инженер

Примечания:

1. Читать совместно с листами 4,5,6 и 21.

2. Двери и ворота БКТП должны быть снабжены универсальными замками (установить заводом-изготовителем) получив замки перед монтажом в АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети»).

766-2-19-1465-ЭСС

Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина,
ул. Красных Военлетов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Страница	Лист	Листов
Разраб.		Кузнецова		<i>[Подпись]</i>	01.19	Р	10	13
Проверил		Грибова		<i>[Подпись]</i>	01.19			
ГИП		Мильков		<i>[Подпись]</i>	01.19			
Н. контр.		Глазунова		<i>[Подпись]</i>	01.19			

Бланк заказа БКТП

000 "Энергоконтроль"

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

«Согласовано»

Заказчик
АО «ЛОЭСК»

Дата _____ м.п.

Адрес
Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина,
ул. Красных Военлетов

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Бланк заказа РУНН

Наименование объекта		Строительство 2БКТП-10/0,4кВ Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Красных военлетов							
Тип РУНН		УВР							
Номинальный ток вводного выключателя, А		1000							
Номинальный ток вводного выключателя нагрузки, А		-							
Номинальный ток секционного выключателя нагрузки, А		1000							
Наличие трансформаторов тока на вводе, номинальный ток, А/А		1000/5							
Ток аппарата защиты:		I секция	1000	400	250	-	-	-	-
		II секция	1000	400	250	-	-	-	-
Наличие автоматического выключателя 100 А, для питания собственных нужд		да							
Наличие автоматического выключателя 160 А, для питания маломощных потребителей		нет							
Дополнительная комплектация		-							

Схемы и компоновки (подписанные и заверенные печатью Заказчика) прилагаются.

СОГЛАСОВАНО
филиал АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
19.04.2019
Главный инженер

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК ГРЭС
ВЕСЕЛОВ К.В.
12.04.19.

766-2-19-1465-ЭС

Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина,
ул. Красных Военлетов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецова			01.19
Проверил		Грибова			01.19
ГИП		Мильков			01.19
Н. контр.		Глазунова			01.19

Строительство 2БКТП-10/0,4кВ (ТП-279) Стадия Лист 12 Листов 13

Бланк заказа РУНН ООО «Энергоконтроль»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Опросный лист на ЗИП

	Наименование	Тип, марка	Кол-во
1	Диэлектрический ковер	750x750	20шт.
2	Термометр наружный воздушный		2шт.
3	Ящик с песком пакетированным		2шт.
4	Совок для песка		2шт.
5	Рамка для карты посещений		4шт.
6	Деревянная двухступенчатая стремянка		2шт.
7	Карман самоклеящийся из ПВХ		1/50 уп./шт.
8	Рамка формата А3 для однолинейной схемы БКТП		4 шт.

Трещин А. В.
24.04.2019г.

СОГЛАСОВАНО
филиал АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
19.04.2019
Главный инженер

СОГЛАСОВАНО
начальник ГРЭС
ВЕСЕЛОВ К. В.
20.04.19г.

[Handwritten signature]

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

766-2-19-1465-ЭС					
Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Красных Военлетов					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецова		<i>[Signature]</i>	01.19
Проверил		Грибова		<i>[Signature]</i>	01.19
ГИП		Мильков		<i>[Signature]</i>	01.19
Н. контр.		Глазунова		<i>[Signature]</i>	01.19
			Строительство 2БКТП=10x0,4кВ (ТП-279)	Стадия Р	Лист 9
			Опросный лист на ЗИП	ООО «Энергоконтроль»	Листов 13

