



Разъяснения открытого запроса предложений № 31908179822 Поставка материалов для нужд филиалов АО «ЛОЭСК» в 2019-2020 г. (щитовое оборудование).

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1.	<p>1. В ТЗ указано что поставка камеры КСО386 должна осуществляться в соответствии с опросным листом №6 в количестве 1 шт. В опросном листе 4 камеры КСО386 (3 линейных и 1 трансформаторная). Просьба уточнить сколько типов КСО386 необходимо поставить и в каком количестве?</p> <p>2. Просьба уточнить габаритные размеры КСО386 : 1900x800x800 или 1900x1000x1000?</p> <p>3. Просьба уточнить габаритные размеры КСО366 : 2080x800x800 или 2080x1000x1000?</p> <p>4. Просьба уточнить: в ТЗ указано что по ОЛ №15 необходима к поставке панель ЩО70-1-15, но в с самом ОЛ нет указания какая из двух панелей ЩО70 является ЩО70-1-15. Уточните пожалуйста, какая из двух панелей ЩО70 в опросном листе является ЩО70-1-15 – линейная или вводная?</p> <p>5. В опросных листах в некоторых местах указываются торцевые панели. Однако в ТЗ не указано что они необходимы к поставке. Просьба уточнить: нужны ли торцевые панели в комплекте поставки с камерами КСО и панелями ЩО70 в соответствии с опросными листами или их не надо поставлять?</p>	<p>В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Необходима поставка сборной камеры, состоящей из 3 линейных и 1 трансформаторной;2. 1900x1000x1000;3. 2080x1000x1000;4. Панель №1 (линейная);5. Торцевые панели нужны в соответствии с опросными листами.