



Акционерное Общество

«Ленинградская областная электросетевая компания»

197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А, тел.: 334 47 47, факс: 334 47 48, e-mail: corp@loesk.ru; www.loesk.ru

**Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме № 31908295892
на поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции
объектов для нужд АО «ЛОЭСК»**

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1.	<p>Добрый день!</p> <p>Для корректного расчета стоимости поставки 4БКТП-6/0,4 кВ просим:</p> <p>1) Электрические схемы/опросные листы/требования по УВН-6 кВ типа "Xiria".</p> <p>2) Необходимость установки ШИБП (согласно требованиям "ЛОЭСК" можно исключить при монтаже в ячейки с вакуумным выключателем конденсаторных блоков типа БК/БПК).</p> <p>3) Проект/электрические схемы/требования/характеристики для шкафа ШТМ.</p>	<p>В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее:</p> <p>1)Схему прилагаем см. приложение.</p> <p>2)Необходимость подтверждаю, обеспечить установку ШИБП в соответствии с согласованной схемой.</p> <p>3)Установка ШТМ не требуется, необходимо предусмотреть место под его установку.</p>