



Акционерное Общество

«Ленинградская областная электросетевая компания»

197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А, тел: 334 47 47, факс: 334 47 48, e-mail: corp@loesk.ru; www.loesk.ru

**Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме № 31908364152  
на поставку оборудования по объекту:  
Строительство РТП в г. Коммунар Гатчинского района ЛО**

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1.	<p>Вопросы по техническому заданию.</p> <p>1. Просим сообщить возможна ли замена трансформатора "Zucchini" производства "Legrand" на трансформатор ТС (TTR-A) производства "SEA", техническая информация, по предлагаемому к поставке трансформатору во вложении.</p> <p>2. Просим сообщить возможно ли увеличение длины подстанции с 9000 мм на 10180 мм.</p>	<p>В ответ на Ваш запрос сообщаем, что все отклонения от ОЛ должны быть предварительно согласованы со Службой качества строительства АО «ЛОЭСК» до момента подачи заявки на участие, с приложением необходимых чертежей, технических предложений и обоснованием.</p> <p>1. Замена силовых трансформаторов допустима при соблюдении (либо направлении в сторону улучшения) заявленных характеристик, а также предварительным согласованием данного решения с проектной организацией ООО «Люксэнергомонтаж» в связи с нетиповым решением для АО «ЛОЭСК».</p> <p>2. Увеличение габаритов РП технико-экономически необоснованно и приведёт к существенным дополнительным затратам компании на выполнение строительно-монтажных работ, а также приведет к необходимости корректировки уже разработанного проекта.</p> <p>3. Вышеуказанные изменения приведут к необходимости корректировки разработанной рабочей документации, что является следствием финансовых и временных рисков для исполнения обязательств перед Заявителем.</p>