

Баланс водопотребления и водоотведения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* (климатический район II)

Таблица расходов холодного и горячего водоснабжения и водоотведения по административно-техническому зданию
Филиала АО «ЮЭСК» «Западные электросети»

Водопотребители	Обоснование (ссылка на документ)	Измеритель	Норма расхода воды, л/сут.	Общий расход, л/сут.	Q, м3/сут	Q, м3/ч	Q, л/сек
Административные работники	СНиП 2.04.01-85*, Таблица А3, п.12	46	16	736,00	0,74	0,03	0,01
Рабочие	СНиП 2.04.01-85*, Таблица А3, п.31	38	25	950,00	* 0,95	0,04	0,01
Душевые в бытовых помещениях	СНиП 2.04.01-85*, Таблица А3, п.30	3	500	1500,00	1,50	0,06	0,02
Итого на хозяйственно-питьевые нужды:				<u>3186,00</u>	<u>3,19</u>	<u>0,13</u>	<u>0,04</u>
Итого нагрузка водоотведения:				<u>3186,00</u>	<u>3,19</u>	<u>0,13</u>	<u>0,04</u>

В соответствии с СП 8.13130.2009г. расчетный расход на наружное пожаротушение - 15 л/сек.
Водоснабжение на внутреннее пожаротушение - не требуется.

Расчет выполнил:
тел.: 25-221

Иванов П.П. - Малюкова А.К.