



Акционерное Общество

«Ленинградская областная электросетевая компания»

197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А., тел.: 334 47 47, факс: 334 47 48, e-mail: corp@loesk.ru; www.loesk.ru

**Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме № 31908475298
на поставку оборудования для выполнения работ по объекту Строительство РП-10
кВ в районе д. Захонье Волосовский р-н ЛО**

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1.	Добрый день! Согласно чертежа 813-2-19-0626-ЭС длина подстанции составляет 8800мм. Возможно ли предлагать решение с увеличением длины до 10160мм?	В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: В связи с высокой стадией готовности рабочей документации, а также отсутствием технико-экономического обоснования предлагаемого решения – увеличение габаритов нецелесообразно, приведёт к дополнительным финансовым и временным затратам компании.