

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

г. Санкт-Петербург

№ 260-00-ЗПЭФ/2019-ПСТ

28.11.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № 31908519047 на поставку оборудования для выполнения работ по объекту «Строительство РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка, Тосненского района ЛО».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Д.А. Еринов, М.Г. Корнеев, А.А. Пушкарёв, В.А. Никаноров
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия заявок на участие	Время вскрытия заявок на участие	Адрес вскрытия заявок на участие	Кол-во поступивших заявок на участие
14.11.2019	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru www.otc.ru	26.11.2019	09:00 (МСК)	Электронная торговая площадка «ЭТП» www.otc.ru	5

- 1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, предложения Претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 27.11.2019 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Д.А. Еринов, М.Г. Корнеев, А.А. Пушкарёв, В.А. Никаноров
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергостройинвест», ООО «СТОРГЕ БК», ООО «Спецэнерго», ООО «Завод СЭТ», ООО «ЭТИ Групп».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме на поставку оборудования для выполнения работ по объекту «Строительство РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка, Тосненского района ЛО», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме и признать участниками запроса предложений на поставку оборудования для выполнения работ по объекту «Строительство РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка, Тосненского района ЛО» заявки следующих Претендентов: ООО «Энергостройинвест», ООО «СТОРГЕ БК», ООО «Спецэнерго», ООО «Завод СЭТ», ООО «ЭТИ Групп».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 28.11.2019 г.
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Д.А. Еринов, М.Г. Корнеев, А.А. Пушкарёв, В.А. Никаноров
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрина*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оценены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Комиссией оценены технические предложения в соответствие критерию, установленному документацией о запросе предложений и принято следующее решение:
- 1.3.3.1. Признать технические предложения, поданные ООО «Энергостройинвест» и ООО «СТОРГЕ БК», соответствующими критерию, установленному документацией о запросе предложений.
- 1.3.3.2. Признать технические предложения, поданные ООО «Спецэнерго», ООО «Завод СЭТ», ООО «ЭТИ Групп», не соответствующими критерию, установленному документацией о запросе предложений:
- а) Участник № 1533489 ООО «Спецэнерго». Отсутствует подтверждение соответствия заявленным (согласованным) опросным листам, в том числе:
- Отсутствует подтверждение в части габаритных параметров РТП;
 - Отсутствует подтверждение в части архитектурных решений РТП, степень защиты;
 - Отсутствует подтверждение в части компоновочных решений РТП;
 - Отсутствует подтверждение выполнения всех примечаний, указанных в согласованных опросных листах;
 - Отсутствует опросный лит на силовые трансформаторы СВЭЛ, а также подтверждение комплекта поставки (виброподушки, тепловые датчики и т.д.);
 - Отсутствует подтверждение соответствия заявленных габаритных параметров и технических решений КРУ «Волга» (количество, принадлежность, класс напряжения, номинальные токи, размеры и т.д.);
 - Отсутствует подтверждение в части подготовительных работ для последующей установки системы ТМ;
 - Отсутствует подтверждение в части количества шкафов: дуговой защиты, шкафов бесперебойного питания, ЩСН - не соответствует ОЛ (указаны по одному, по ОЛ должно быть по два);
 - Отсутствует подтверждение в части организации обогрева РТП;
 - Отсутствует подтверждение в части организации клемных шкафов;
 - Отсутствует подтверждение организации учёта;
 - Отсутствует подтверждение организации логической защиты шин, организации АВР, не указан алгоритм АВР;
 - Не предусматривается шумоизоляция трансформаторного отсека.
- б) Участник № 1533594 ООО «Завод СЭТ». Предлагаемое Претендентом оборудование не соответствует опросным листам:
- Предлагаются к установке ячейки производства ООО «Завод СЭТ» КРУ «ТЕМЗА-М», взамен КРУ «ВОЛГА». АО «ЛОЭСК» не имеет опыта эксплуатации данных ячеек, специалистами АО «ЛОЭСК» натурного осмотра ячеек не производилось;
 - В техническом предложении указаны две группы КРУ 10кВ. По согласованным ОЛ должна быть группа КРУ 10кВ и КРУ 6кВ;
 - Предлагается к установке 1 шкаф БП и 1 шкаф ЗС. По согласованным чертежам должно быть 2 шкафа БП и ЗС;
 - Предлагается к установке 2 шкафа дуговой защиты. По согласованным чертежам должно быть 4 шкафа;
 - Предлагается к установке 1 шкаф тепловой защиты. По согласованным чертежам должно быть 2 шкафа;
 - Отсутствует опросный лист на силовые трансформаторы СВЭЛ, а также подтверждение комплекта поставки (виброподушки, тепловые датчики и т.д.);
 - Отсутствует подтверждение организации логической защиты шин, организации АВР, не указан алгоритм АВР;

- Не указан АВР ШСН;
- Отсутствует подтверждение в части подготовительных работ для последующей установки системы ТМ;
- Не предусматривается шумоизоляция трансформаторного отсека;
- Отсутствует информация о перепроектировании РД за счёт завода-изготовителя в части предлагаемых изменений.

в) Участник № 1533467 ООО «ЭТИ Групп». Предложено техническое решение на альтернативном оборудовании, допустимом для применения на объектах АО «ЛОЭСК», но не соответствует заявленному техническому заданию.

1.3.4. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными в Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, определены расчетным путем с учетом Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие склада в Санкт-Петербурге и/или ЛО	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Выручка Претендента за предыдущий (2018) год	Срок поставки (к.д.)	Соответствие предложения Техническому заданию и/или Опросным листам	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергостройинвест» ИНН: 7820326732	№ 1533452, 25.11.2019 г. в 14:43 (МСК)	Есть	Отсутствуют	Превышает	70	Соответствует	40 890 000 Баллы: 87,59 Место: 2
2	ООО «СТОРГЕ БК» ИНН: 7811631271	№ 1533497, 25.11.2019 г., в 16:16 (МСК)	Есть	Отсутствуют	Превышает	40	Соответствует	38 692 000 Баллы: 98,2 Место: 1
3	ООО «Спецэнерго» ИНН: 3702015155	№ 1533489, 25.11.2019 г., в 17:39 (МСК)	Есть	Отсутствуют	Превышает	70	Не соответствует	36 960 000 Баллы: 81,43 Место: 3
4	ООО «Завод СЭТ» ИНН: 7802119081	№ 1533594, 26.11.2019 г. в 07:55 (МСК)	Есть	Есть претензии	Превышает	65	Не соответствует	38 158 168,95 Баллы: 71,04
5	ООО «ЭТИ Групп» ИНН: 7820047915	№ 1533467, 26.11.2019 г. в 08:49 (МСК)	Есть	Отсутствуют	Превышает	60	Не соответствует	39 890 000 Баллы: 80,39
6	<i>Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.</i>							ООО «СТОРГЕ БК» 38 692 000

№	Участник	Заявка	Наличие склада в Санкт-Петербурге и/или ЛО	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Выручка Претендента за предыдущий (2018) год	Срок поставки (к.д.)	Соответствие предложения Техническому заданию и/или Опросным листам	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
7	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)		Наличие базы (склада) на территории Санкт-Петербурга и/или ЛО. Претендент должен представить копию свидетельства о регистрации прав собственности или копию договоров аренды базы (склада).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Выручка Претендента за предыдущий (2018) год превышает начальную (максимальную) цену договора в шестикратном размере.	Срок поставки товара составляет не более 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения договора	Соответствие предложения Техническому заданию и/или Опросным листам	45 000 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕШИЛИ:

1.3.5. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Поручить начальнику службы закупок С.С. Орельскому в срок не более 20 календарных дней, но не ранее 10 календарных дней с даты размещения протокола на сайте обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Покупатель обязан оплатить стоимость поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Поставщику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Поставщика просроченной дебиторской задолженности перед Покупателем по любому договору, заключенному Поставщиком и Покупателем, Покупатель имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Поставщика с кредиторской задолженностью, возникающей у Покупателя по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Срок поставки	Победитель, цена лота (руб. с НДС)
1	2	3	4	5
1	6401 (6845)	Поставка оборудования для выполнения работ по объекту: - Строительство РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка, Тосненского района ЛО	Не более 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения договора	ООО «СТОРГЕ БК» 38 692 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель комиссии:



_____ А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:


_____ Ж.В. Айгильдина


_____ Д.А. Ершов


_____ М.Г. Корнеев


_____ А.А. Пушкарев


_____ В.А. Никаноров

Секретарь комиссии (без права голоса):


_____ А.В. Шадрина