



Акционерное Общество
«Ленинградская областная электросетевая компания»

197110, Санкт-Петербург, Петочная набережная, д. 42, Лит. А, тел.: 334 47 47, факс: 334 47 48, e-mail: corp@lesk.ru; www.lesk.ru

**Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме № 32008788801
на поставку оборудования для выполнения работ по объекту: Строительство
2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г. Волхов ЛО**

| № п/п | Вопрос по разъяснению запроса предложений | Разъяснения |
|----------|---|--|
| 1. | В примечании однолинейной схемы РУВН есть требование по конструктиву, предусматривающее разделение отсеков выключателя и линейных присоединений. Нужна ли перегородка между отсеком сборных шин и отсеком силового выключателя? | В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: Локализацию отсеков сборных шин и силового оборудования необходимо выполнить в том виде, как это предусматривает типовое исполнение камер КСО 210, с учётом заявленных параметров согласованных чертежей. |