

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ / Д. Е. Корниенко
«___» _____ 20__ г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ / М.М. Герасимов
«___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание гаража, г.Кингисепп - ремонт системы отопления», инв.№ 080000066

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – _____ капитальный ремонт _____.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Система водяного отопления в гаражных боксах на 7 машин, хозяйственные и складские помещения, общей площадью 430,3 м².
5. *Объем работ в физических показателях*
 - демонтаж регистров и радиаторов отопления, чугунных, секционных – 18 шт,
 - демонтаж трубопроводов стальных, открытой прокладки, условный диаметр 63 мм – 160 м.п.
 - установка регистров отопления на подготовленные крепления в помещениях здания гаража: тип РСЭ-3х114х4,0-2000 = 1 шт; тип РСЭ-3х114х4,0-4000 = 8 шт; тип РСЭ-4х114х4,0-4000 = 9 шт.
 - разводка труб системы отопления по стенам помещений по установленным креплениям, присоединение установленных регистров, установка фитингов, задвижек, выполнение сварочных соединений. Труба стальная оцинкованная, диаметр 50 мм, количество 85 м.п., труба стальная оцинкованная диаметр 32 мм, количество 80 м.п.
 - выполнить испытания отремонтированной системы отопления
 - выполнить антикоррозийную обработку регистров и стальных труб отопления – 50м²
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими правилами. СНиП, законодательством РФ.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими правилами, нормами, инструкциями.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: обеспечить восстановление первоначальной герметичности проходов сквозь внутренние перегородки между помещениями гаража..
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – По согласованию с заказчиком допускается использование для разводки системы отопления полипропиленовых труб и соответствующей арматуры, пригодных для эксплуатации с существующим теплоносителем в условиях централизованной системы отопления.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующим законодательством РФ, СанПиН, инструкциями.
12. *Организация заказчик* – _____ АО «ЛОЭСК» _____
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ (июнь, 2020 г.)*
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – _____ 36 месяцев _____.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник транспортной службы
Онищенко Александр Иванович т.8-813-75-25-221

Разработал:

Начальник ПТС _____ Е.А. Кононенко