

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

« 26 » 11 /Козлов И.А./ 20 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
Садовников Ю.А./

« 26 » 11 20 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

ВЛ-10 кВ Л 48-08 инв.№ 130000167 п. Толмачево, ЛО

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид работ* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Л 48-08 инв.№ 130000167 п. Толмачево, ЛО
5. *Объем работ в физических показателях*
 - Расчистка трассы от поросли и кустарника – 5260 м²
 - Кронирование деревьев с использованием гидроподъемника – 7 шт.
 - Валка деревьев диаметром до 32 см – 26 шт
 - Валка деревьев диаметром свыше 32 см – 4 шт.
 - Разделка древесины полученной от кронирования, расчистки и валки деревьев - 17 м³
 - Утилизация порубочных остатков – 17 м³
 - Демонтаж одного провода – 4 пролета
 - Соединение провода – 1 соединение
 - Монтаж провода на существующую арматуру – 185 м
 - Подвеска провода через автомобильные дороги местного (регионального) значения – 1 переход
 - До начала работ получить: разрешение на производство работ и спил деревьев в Администрации Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района.
 - По окончании работ: произвести мероприятия по благоустройству территории, осуществить утилизацию древесины и порубочных остатков
 - По окончании работ закрыть разрешение на производство работ в Администрации Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района .
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. *Требования к технологии проведения работ* - в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ);
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет;
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре и наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования.*
16. Сроки производства работ май 2020
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник ПТГ РЭС г. Луга
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /
«21» ноября 2019г.