



Акционерное Общество

«Ленинградская областная электросетевая компания»

197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А., тел.: 334 47 47, факс: 334 47 48, e-mail: corp@loesk.ru; www.loesk.ru

Разъяснения ОЗП в электронной форме №32008811615 на поставку оборудования для выполнения работ по объекту: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в г. Ивангород ЛО

№ п/п	Вопрос по разъяснению запроса предложений	Разъяснения
1.	<p>В связи с обнаруженными разночтениями в приложенном к тендерной документации опросном листе просим дать разъяснения в части наличия/отсутствия выделенной абонентской части, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- в опросном листе указана мощность трансформатора 630кВа для 2БКТП с выделенной абонентской частью (см. Опросный лист № ____ для заказа 2БКТП630кВа, графа «Количество блоков и мощность трансформатора»);-при этом на том же опросном листе, абонентская часть отсутствует (см. 009-МГ.05.2019-ЭС.ОЛ, Компоновка оборудования). <p>Просим указать актуальное проектное решение.</p>	<p>Прошу руководствоваться чертежом компоновки оборудования – выделенная абонентская часть на данном объекте не предусматривается.</p>