

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Г. М. Крылова
« 24 » 11 20 19 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Г. Г. Козлов
20 ____ г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«ВЛ-6 кВ фид. 35-06 Очистные (от ЛР-65 до ПП-18) - Подпорожье -ремонт линии»
инв. №150000390.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – участок ВЛ-6 кВ фидера 35-06 в пролетах опор №14-№18 общей протяженностью 0,250 км выполнена на опорах из железобетонных стоек серии СВ110 проводом А-50.
5. Объем работ в физических показателях –
- расчистка трассы ВЛ-6 кВ фидера 35-06 на участке по ул. Физкультурная с подрезкой кустарника средней поросли высотой до 4 м на площади 36 м².
Подрезанные кусты разделить и утилизировать на спец. полигон. Общий объем утилизируемых древесных отходов составляет 5 м³.
При капитальном ремонте ВЛ-6 кВ выполнить следующие электромонтажные работы:
- монтаж контуров заземления опор ВЛ-6 кВ - 5 шт.;
- выправка опор – 3 шт.;
- монтаж ОПНов-6 кВ – 6 шт.;
- монтаж разрядников серии РМК-6 – 3 шт.;
- монтаж подкосов из стоек железобетонных серии СВ-110-3,5 – 2 шт.;
- демонтаж подкосов – 1 шт.;
- замена стойки опоры – 1 шт.;
- замена оттяжки – 1 шт.;
- крепление КЛ-6 кВ по опоре – 2шт /18 м;
- монтаж механической защиты КЛ-6 кВ – 6 м.;
- замена провода А-50 сечением 3х(1х50) мм² на провод СИП-3 сечением 3х(1х50) мм² – 250 м;
- замена траверс – 5 шт.;
- замена разъединителя – 1 шт.;
- монтаж заземляющих спусков опор - 8 шт.;
- заземление элементов опор (узлов крепления подкосов, траверс, оттяжек, козухов механической защиты) – 11 шт.;
- обновление нумерации опор с монтажом табличек информационных – 5 шт.
После окончания комплекса СМР выполнить пусконаладочные работы (испытания и измерения) в количестве – 28 шт.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
- 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре и наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования –
- 15.1 Перед началом работ подрядная организация оформляет необходимые разрешительные документы и согласовывает их со всеми заинтересованными организациями.
- 15.2 Перед началом производства работ предоставить в филиал схему расстановки техники и организации движения, согласованной в местном отделе ГИБДД.
- 15.3 Особое внимание при производстве работ необходимо уделить нахождению места работ в охранной зоне, действующих ВЛ-6 кВ.
- 15.4 Организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г. – май - июнь.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика .
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: начальник РЭС г. Подпорожье Мастафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74.

Разработал:

Начальник ПТО Восточного филиала

 /О. И. Беляков/
« 27 » 11 2019 г.