


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 /Козлов И.А./
« 62 » 12 2019 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 /Садорников Ю.А./
« 62 » 12 2019 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«Кабельная линия 10 кВ ф.36-02 (ТП-33-ТП-142) г. Луга ЛО», инв.№ 000002143.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) прокладка новой КЛ выполняется при сохранении старой трассы КЛ.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – замена участка кабельной линии 10 кВ ТП-33-ТП-142.
5. Объем работ в физических показателях
 - До начала работ получить разрешение на производство земляных работ в администрации Лужского МР.
 - общая длина КЛ – 318 м, из них:
 - разработка траншеи трактором – 28 м.
 - разработка траншеи вручную – 30 м.
 - по металлоконструкциям – 20 м.
 - методом ГНБ – 240 м. (Труба ПНД техническая SDR 11 Ø160 мм)
 - методом ГНБ (резервная труба) – 240 м. (Труба ПНД техническая SDR 11 Ø160 мм)
 - кабель принять АСБ 2Л-10 3х95.
 - закрыть кабель плиткой ПЗК 48х24
 - разбор асфальтового покрытия – 10 м²
 - планировка территории
 - восстановление асфальтового покрытия дороги – 10 м²
 - монтаж кабельной муфты ЗКВТп-Н-10 70х120 – 1 шт.
 - монтаж кабельной муфты ЗСТп-10 70х120 – 1 шт.
 - после выполнения работ необходимо собрать и вывезти мусор.
 - после выполнения работ провести ПНР.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре и наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования.
16. Сроки производства работ апрель 2020.
17. снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* начальник ПТГ РЭС г. Луга
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /

« 21 » ноября 2019г.