

« 02 12 /Козлов И.А./ 2018 г.

« » Садовников Ю.А. / 20 г




«КЛ 0,4 кВ от ТП-133 г. Луга пр. Володарского 46 », инв.№ 000002100

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать прокладка новых КЛ выполняется при сохранении старых КЛ (остаются в работе на время работы))
4. Основные технико-экономические показатели объекта – замена кабельной линии 0.4 кВ ТП-133 до кабельного разделителя пр. Володарского д. 46 (состоит из 2-х совместно проложенных кабелей), замена кабельного разделителя на пр. Володарского д.46.
5. Объем работ в физических показателях
 - До начала работ получить разрешение на производство земляных работ в администрации Лужского МР.
 - общая длина 2 КЛ – 232 м, из них:
 - разработка траншеи трактором – 47 м.
 - разработка траншеи вручную – 56 м.
 - по металлоконструкциям – 26 м.
 - закладка труб ПНД d=160 толщина стенки 6 мм. устройство пересечений (при пересечении асфальта) – 80 м.
 - предусмотреть прокладку резервной трубы диаметром ПНД d=160 – 40 м.
 - кабель принять АВБ6Шв 4х185.
 - закрыть кабель плиткой ПЗК 48х24
 - разбор асфальтового покрытия – 30 м²
 - планировка территории
 - восстановление асфальтового покрытия дороги – 30 м²
 - демонтаж кабельного разделителя – 1 шт.
 - установка кабельного разделителя КЛ-209 (6х250 А) – 1 шт.
 - монтаж кабельных муфт 4КВТп-Н-1 150х240 – 4 шт.
 - монтаж заземляющего устройства кабельного разделителя – 1 шт.
 - после выполнения работ необходимо собрать и вывезти мусор.
 - после выполнения работ провести ПНР.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
- 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре и наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. 14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования .*
16. Сроки производства работ июнь 2020
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяца*
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник ПТГ РЭС г. Луга
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /
« 21 » ноября 2019г.