


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

 / Дубровский Д.С. /
« _____ » 2019 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

 / Зайц С.А. /
« _____ » 2019 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«КРУН-6кВ Ф724-03 п. Ульяновка Тосно», инв. № 000000653

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – _____ капитальный ремонт _____.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность, близость расположения автодороги _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – КРУН.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Выполнить демонтаж КРУН-6кВ – 1шт.
 - 5.2. Выполнить отсыпку подъездного пути к месту установки КРУН песком и щебнем $\approx 20 \text{ м}^2$
 - 5.3. Выполнить подсыпку с трамбовкой под фундамент: песок – 10 м^3 , щебень фракции 20/40 – 10 м^3
 - 5.4. Установить новый КРУН-6кВ на железобетонные плиты 2-шт и блоки ФБС 2-шт
 - 5.5. Смонтировать и покрасить новый контур заземления КРУН-6кВ – 1шт.
 - 5.6. Подключить новый КРУН-6кВ ВЛ-6кВ Ф724-03.
 - 5.7. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
 - 5.8. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети».
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – _____ АО «ЛОЭСК» _____
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – Организовать работы по монтажу, с перерывом в подаче электроэнергии не более 12 часов.
16. *Сроки производства работ* – июль 2020 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – _____ 36 месяцев _____.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика:* Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

 Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

« _____ » / Дvadцатова Т.А. /
« _____ » 2019 г.