


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»

  
/Дубровский Д.С./

«    »    2019 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»

  
/Зайц С.А./

«    »    2019 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудование ТП-29 г. Тосно», инв. № 210000266

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_ потребители Больница. Роддом. Станция переливания крови. Скорая помощь. Морг
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ЗТП.
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - 5.1. Произвести демонтаж в РУ-0.4кВ яч№2, яч№5 вводных АВМ – 2шт
  - 5.2. Выполнить монтаж в РУ-0.4кВ яч№2, яч№5 вводных ВА 55-43 1600А с электромагнитным приводом – 2шт
  - 5.3. Произвести демонтаж в РУ-0.4кВ яч№4 секционного АВМ – 1шт
  - 5.4. Выполнить монтаж в РУ-0.4кВ яч№4 секционного ВА 55-41 1000А с электромагнитным приводом - 1шт
  - 5.5. Произвести демонтаж в РУ-0.4кВ яч№9 блока автоматического ввода резерва – 1шт
  - 5.6. Выполнить монтаж в РУ-0.4кВ яч№9 нового блока автоматического ввода резерва OptiSave N-232 – 1шт, с заменой цепей управления до вновь установленных ВА
  - 5.7. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
  - 5.8. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – \_\_\_\_\_
16. *Сроки производства работ* – июнь 2020 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика:* Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

**Разработал:**

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электрические сети»

~~\_\_\_\_\_~~ / Двадцатова Т.А. /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.