

ПРОТОКОЛ
Заочного рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 63-1-00-ЗП/2020-ТЕЛ

15.04.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заочное рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе предложений № 32009002827 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке системы телемеханики на объекте: «РП-4 10 кВ в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» РЭС г. Луга» (далее – запрос предложений).

1.1. Члены закупочной комиссии провели заочное вскрытие заявок с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи с составе:

*Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Ю.А. Борисов, С.С. Орельский, С.А. Париши, В.А. Никаноров
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата открытия доступа к заявкам на участие	Время открытия доступа к заявкам на участие	Адрес электронной торговой площадки	Кол-во поступивших заявок
18.03.2020	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru www.rts-tender.ru	26.03.2020	09:00 (МСК)	Электронная торговая площадка «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru)	2

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении первых частей заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о количестве участников, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения Претендентов с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи.

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура заочного рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 15.04.2020 г.

*Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Ю.А. Борисов, С.С. Орельский, С.А. Париши, В.А. Никаноров
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру заочного рассмотрения первых частей предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих Претендентов:

№ лота	1	
Регистрационный номер/номер заявки участника	Участник № 1, рег. № 1	Участник № 2, рег. № 2
Дата и время подачи заявки	18.03.2020 г., 16:42 (МСК)	25.03.2020 г., 12:57 (МСК)

1.2.3. Комиссия заочно рассмотрела первые части заявок на участие в запросе предложений на их соответствие техническим требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений, и приняла следующие решения с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи:

1.2.3.1. По лоту 1:

- 1) Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего претендента: Участник 1 (№ 1).
- 2) Отклонить заявку следующего Претендента:
 - а) Участник 2 (№ 2). Основание: п.п. «в» п. 16.7 документации о запросе предложений - несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам или к предложениям Претендентов, установленным Документацией, а именно требованию, установленному п. 11.2 Документации (Первая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать Техническое предложение с указанием входящего в состав комплекта оборудования с его основными характеристиками, а также Техническое предложение (Форма 1), которое содержит описание выполняемой работы в соответствии с техническим заданием заказчика.

Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случае несоответствия первой части заявки, требованиям установленных п. 16.2 документации. Представленное Претендентом техническое предложение не соответствует техническому заданию, а именно:

- В устройствах телемеханики требуется создать видимый разрыв в цепях телеуправления по каждому присоединению отдельно, т. к. в предложение подразумевается для организации телеуправления использовать блоки релейной защиты реализовать данное решение нельзя.
- Снятие телесигнализации также организовано через блоки релейной защиты, а не отдельным модулем, в случае отключения блока релейных защит или вывода его в ремонт, телеинформация по данному присоединению будет отсутствовать.
- Отсутствуют работы по интеграции смонтированного оборудования в существующий ОИУК на базе программного обеспечения-АРМ-Д-КП, на диспетчерском пункте РЭС г. Луга в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе предложений проведено заочно.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:



А.Ю. Горохов

Секретарь комиссии (без права голоса):



А.В. Шадрина