

Согласовано:
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
/Козлов И.А./
«02» 12 2019г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
/Садорников Ю.А./
«02» 12 2019г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Каб от ФПС 224 до РП-11 ЛО г. Гатчина - ремонт линии», инв.№ 100002797.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Каб от ФПС 224 до РП-11, АСБ 3x240, длина - 1970 метров.
5. *Объем работ в физических показателях* - земляные работы (откопка и засыпка траншей)- 666 м³, замена участка КЛ, проходящего в земле – 740 метров и участка КЛ под автомобильной дорогой 2*50 метров ГНБ, установка соединительных муфт – 4 шт.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* не требуется.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре и наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.)* июнь 2020г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика:* Веселов Константин Владимирович-начальник ГРЭС, 8-921-420-60-37

Разработал:
Начальник ГРЭС Южного филиала

/Веселов К.В./
«04» 12 2019г.