

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

№ 82-00-ЗПЭФ/2020-ПСТ

г. Санкт-Петербург

11.06.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме №32009190767 на поставку оборудования для выполнения работ по объекту; "Строительство БКПП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО" (далее – запрос предложений).

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгильдина, М.Г. Корнеев, С.А. Паршин, В.А. Никиторов
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия заявок на участие	Время вскрытия заявок на участие	Адрес вскрытия заявок на участие	Кол-во поступивших заявок на участие
28.05.2020	www.zakupki.gov.ru www.iosck.ru www.oic.ru	09.06.2020	10:00 (МСК)	Электронная торговая площадка ОТС-тендер (www.oic.ru)	5

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок на участие в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, предложения Претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (МСК) до 10:30 (МСК) 10.06.2020 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгильдина, М.Г. Корнеев, С.А. Паршин, В.А. Никиторов
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Завод «СЭТ», ООО «ЭТИ Групп», ООО «СПЕЦЭНЕРГО», ООО «ЗЕНЧА», ООО «СТОРГЕ БК».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме и признать участниками запроса предложений заявки следующих Претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «СТОРГЕ БК».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих Претендентов:

1) ООО «Завод «СЭТ». Основание, п.п. «в» п. б.1.3. документации о запросе предложений - несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам или к предложениям Претендентов, установленным документацией о запросе предложений, а именно предложение Претендента не соответствует требованию, установленному в п. 3.1 Извещения (3.1. Поставка товара согласно Опросным листам). Предложенное Претендентом оборудование не соответствует Техническому заданию и/или Опросным листам:

1. Техническое предложение в полном объеме не соответствует заявленным чертежам. Предлагается к поставке односторонняя подстанция 250кВА;

2. Также отдельным документом предлагаются к установке ячейки КСО «Столица-03». В соответствии с приложением «Техническое описание КСО «Столица-03»» данные ячейки не удовлетворяют заявленные требования;

3. Климатическое исполнение ВВ предлагается УЗ (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли), заявлены ВВ исполнения У2 (защита от вертикальных струй воды, допускание пыли, снега). Что указывает на отсутствие требуемой изоляции отсека;

4. Установка ограничителей от перенапряжения предусматривается до линейного разъединителя, в соответствии с заявленными требованиями ОПН должен стоять после линейного разъединителя обеспечивая защиту ВВ;

5. Установка трансформаторов тока предусматривается на вводе в ячейку, в соответствии с согласованными ОЛ установка ТТ должна быть выполнена после линейного разъединителя и до ВВ;

6. Трансформаторы напряжения выведены в отдельную ячейку без указания точки подключения ОЛС (от вводной ячейки);

7. В ячейке ТН и ТСН в соответствии с КП не предусмотрена установка ПКН;

2) ООО «СПЕЦЭНЕРГО». Основание. п.п. «в» п. 6.1.3. документации о запросе предложений – несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам или к предложениям Претендентов, установленных документацией о запросе предложений, а именно предложение Претендента не соответствует требованию, установленному в п. 3.1 Извещения (3.1. Поставка товара согласно Опросным листам). Предложенное оборудование не соответствует Техническому заданию и/или Опросным листам:

1. Предлагается к установке ЗНОЛП взамен ОСЛ. Данное решение требует дополнительного обоснования и согласования с эксплуатирующим филиалом;

2. Предлагается к установке блоки РЗА Serap 1000, взамен БРМЗ 152 серии. Данное решение требует дополнительного согласования со службой РЗА ЦА;

3. Не включены в поставку ТТ нулевой последовательности.

3) ООО «ЗЕНЧА». Основание. п.п. «в» п. 6.1.3. документации о запросе предложений – несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам или к предложениям Претендентов, установленных документацией о запросе предложений, а именно предложение Претендента не соответствует требованию, установленному в п. 3.1 Извещения (3.1. Поставка товара согласно Опросным листам). Предложенное оборудование не соответствует Техническому заданию и/или Опросным листам:

1. Ширина нижнего блока 2500мм (по опросным листам 3000мм). Установка верхнего блока шириной 3000мм на данные блоки не представляется возможным, как с технической, так и с эстетической точки зрения и требует дополнительного обоснования расчётом прочности. Ячейки в верхнем модуле в соответствии с опросным листом располагаются вдоль стены и отверстие под ввод кабеля в верхний модуль будет располагаться в месте расположения стенки нижнего модуля, соответственно кабель завести в ячейки не представляется возможным;

2. Верхние модули будут загружены оборудованием со стороны внешней стенки - будет оказано не равномерное давление на нижние модули, что может привести к возникновению трещин нижнего модуля;

3. Необходимо пересматривать конструкцию крепления площадок обслуживания, вывести отдельно полосу для заземления лестниц, так как на закладные будет уже не посадить;

4. Коммутационное оборудование на вводах и отходящих линиях РУНН не соответствует согласованному в опросных листах. Предлагают к установке коммутационные аппараты эконо класса, производителем которых со стороны АО «ЛЮЭСК» направлены замечания в части качества, гарантий и паспортов на оборудование. Ответ не получен;

5. Предлагаются к установке ячейки КСО-285, которые в типовом исполнении предусматривают использование разъединителей серии РФВЗ и РВЗ с воздушной изоляцией, при этом в КП предусматривают элегазовые SL-12. В типовом исполнении ячейки КСО 285 не имеют локализации отсеков, что противоречит технической политике компании и негативно отразится на распространении дуги между ячейками и выгоранием секции;

6. Не предоставлены сертификаты на испытание данных ячеек.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (МСК) до 10:30 (МСК) 11.06.2020 г.

Присутствовали: А.Т. Фристовская, В.А. Духанин, Ж.В. Астафьева, М.Г. Карнеев, С.А. Паршин, В.А. Исканоров

Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными в Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, определены расчетным путем с учетом Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие склада в Санкт-Петербурге и/или ЛО	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОУСК»	Срок поставки (календарные дни)	Лог. предлагаемая стоимость (руб.)	
1	ООО «Завод «СЭТ» ИНН: 7802119081	№ 1570118, 05.06.2020 г. в 16:39 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	45	14 880 000 в т.ч. НДС 20% Заявка отклонена	
2	ООО «ЭТИ Групп» ИНН: 7820047915	№ 1571486, 08.06.2020 г. в 17:57 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	45	15 100 000 в т.ч. НДС 20% Баллы: 85,75 Место: 2	
3	ООО «СПЕЦЭНЕРГО» ИНН: 3702015155	№ 1571378, 08.06.2020 г. в 19:14 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	45	14 400 000 в т.ч. НДС 20% Заявка отклонена	
4	ООО «ЗЕНЧА» ИНН: 7702837755	№ 1571555, 09.06.2020 г. в 09:26 (МСК)	Не подтверждено	Претензии отсутствуют	42	14 000 000 в т.ч. НДС 20% Заявка отклонена	
5	ООО «СТОРГЕ БК» ИНН: 7801631271	№ 1571561, 09.06.2020 г. в 09:42 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	20	14 310 000 в т.ч. НДС 20% Баллы: 100 Место: 1	
6	Победитель, цена, предложенная победителем, руб.						ООО «СТОРГЕ БК» 14 310 000
7	Начальная (максимальная) цена (руб.)						без НДС, кроме того НДС по ставке 20% – 2 583 333 руб. 33 коп, и всего составляет – 15 500 000 руб.00 коп.

РЕШИЛИ:

- 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику службы закупок С.С. Орельскому в срок не более 20 календарных дней, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги запроса предложений заключению договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Покупатель обязан оплатить стоимость поставленного товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора, или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате платежей по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Поставщику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Поставщика просроченной дебиторской задолженности перед Покупателем по любому договору, заключенному Поставщиком и Покупателем, Покупатель имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Поставщика с кредиторской задолженностью, возникающей у Покупателя по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Гарантийный срок	Срок поставки	Место поставки	Победитель, цена лота.
1	2	3	4	5	6	7
1	2177	Поставка оборудования для выполнения работ по объекту: - Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) «Хлебокомбинат» в г. Кириши ЛО	Гарантийный срок на товар составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной	Не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора	Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети»: - Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы	ООО «СТОРГЕ БК» 11 925 000 руб. без НДС, кроме того НДС по ставке 20% - 2 385 000 руб. и всего составляет - 14 310 000 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:


Ж.В. Айгильдина

М.Г. Корнеев

С.А. Паршин

В.А. Никаноров

Секретарь комиссии (без права голоса):



А.В. Шадрина

