Акционерное общество
“ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области”
ЛОЭСК
197110, Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, Лит. А. тел.: 334 47 47 факс.: 334 47 48 www.loesk.ru

Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме №32009467082 Поставка оборудования для выполнения работ по объекту: - Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в п. Токсово ЛО

№ п/п	Вопрос по разъяснению итогов запроса предложений	Разъяснения
1	**Запрос по технике** Просим уточнить чем выполняется секционирование РУНН-РУНН, шина или кабель? При соблюдении компоновочных решений по проекту, выполнить секционирование НН-НН шиной невозможно.	В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: Секционирование РУНН-РУНН выполняем кабелем, по пропускной способности равной предусмотренному шинопроводу.